



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 1800 – 0045 – Rev1

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 08.05.2018 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

DIN 4102-12:1998

Kablo Destekleyici Sistem – Kablo kanallarına, kablo merdivenlerine ve tel örgü kablo kanalına sabitlenmiş güç ve sinyal kabloları

YANGIN DAYANIM SINIFI	
Kablo Tavası – APK 140 15 HDG	E 30
Kablo Tavası – APK 530 20 PG	E 90
Kablo Merdiveni – CKM 140 15 HDG	E 30
Kablo Merdiveni – SKM 530 15 HDG	Sınıflandırlanamamıştır
Tel Örgü Kablo Tavası – TOK 620 40 EG	E 90
Kablo Tavası – APK 530 15 HDG	E 30

Piyasaya süren firma: METAKSAN ELEKTRİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Ortaköy Org. San. İlter Blv. 160 Ada 24 Parsel No:16 Selimpaşa-Silivri, İstanbul / TÜRKİYE

Üretici firma: METAKSAN ELEKTRİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Ortaköy Org. San. İlter Blv. 160 Ada 24 Parsel No:16 Selimpaşa-Silivri, İstanbul / TÜRKİYE

e-imzalıdır
Onur DAĞ
Teknik Koordinatör
16.11.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları RFTR18064 numaralı raporda tanımlanmıştır.

